

一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況報告書(令和7年度)

1. 施設概要

設置主体名	大泉町外二町環境衛生施設組合
施設名称	最終処分場
施設所在地	邑楽町大字狸塚地内
埋立面積及び容量	23, 600m ² ／150, 000m ³
浸出水処理能力	55m ³ ／日

2. 施設維持管理に関する計画 別紙のとおり

3. 施設維持管理状況に関する情報

1)埋立一般廃棄物の種類及び月別数量(t)

種類	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固化ダスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚泥	60.44	7.72	6.18	5.41	2.54	2.41	2.82	5.18	6.54	6.80	7.23	3.90	3.71
計	60.44	7.72	6.18	5.41	2.54	2.41	2.82	5.18	6.54	6.80	7.23	3.90	3.71

2)点検項目

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	結果												
	点検日	4月7日	5月8日	6月4日	7月7日	8月19日	9月1日	10月14日	11月13日	12月10日	1月13日	2月10日	3月10日
遮水工	結果												
	点検日	4月7日	5月8日	6月4日	7月7日	8月19日	9月1日	10月14日	11月13日	12月10日	1月13日	2月10日	3月10日
調整槽	結果												
	点検日	4月7日	5月8日	6月4日	7月7日	8月19日	9月1日	10月14日	11月13日	12月10日	1月13日	2月10日	3月10日
浸出水処理施設	結果												
	点検日	4月7日	5月8日	6月4日	7月7日	8月19日	9月1日	10月14日	11月13日	12月10日	1月13日	2月10日	3月10日

3)放流水水質測定結果

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月9日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月3日	1月7日	2月4日	3月6日
結果報告日			4月18日	5月17日	6月20日	7月18日	8月29日	9月16日	10月16日	11月20日	12月12日	1月23日	2月16日	3月18日
水素イオン濃度	mg/L		7.6(22℃)	7.5(23℃)	7.0(22℃)	7.8(23℃)	7.7(24℃)	7.5(20℃)	7.7(23℃)	7.1(21℃)	7.8(21℃)	7.4(20℃)	7.4(21℃)	7.5(21℃)
生物化学的酸素要求量	mg/L		<1.0	1.0	<1.0	1.5	1.1	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
化学的酸素要求量	mg/L		9.2	9.8	12.0	3.2	5.5	6.0	5.4	15.5	29.1	8.6	14.3	19.9
浮遊物質	mg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
全窒素	mg/L		1.8	1.8	1.7	0.5	1.1	0.8	1.1	3.7	6.1	2.3	2.9	4.0
カルシウム	mg/L		1.3	0.6	0.4	0.3	0.1	3.4	0.3	3.0	0.9	3.9	2.2	3.4
大腸菌群数	個/cm ³		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
塩素イオン	mg/L		364	251	188	229	272	541	442	651	1330	559	388	291
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
ノルマルヘキサン抽出物質(動食油類)	mg/L		—	—	<1.0	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—
カドミウム	mg/L		—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
シアン	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
鉛	mg/L		—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
六価クロム	mg/L		—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
ひ素	mg/L		—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
総水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
有機リン	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
PCB	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L		—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
四塩化炭素	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
チウラム	mg/L		—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
シマジン	mg/L		—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L		—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
ベンゼン	mg/L		—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L		—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	mg/L		—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	—	—	—
フェノール類	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
銅	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
亜鉛	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
鉄	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
マンガン	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
クロム	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
全リン	mg/L		—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
ホウ素	mg/L		—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
フッ素	mg/L		—	—	<0.2	—	—	—	—	—	<0.2	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L		—	—	<1.0	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—
アンモニア性窒素	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4) 地下水水質測定結果

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			-	-	6月6日	-	-	-	-	-	12月3日	-	-	-
結果報告日			-	-	6月20日	-	-	-	-	-	12月12日	-	-	-
電気伝導率	μ S/cm		-	-	289	-	-	-	-	-	313	-	-	-
水素イオン濃度	—		-	-	7.0(23℃)	-	-	-	-	-	7.0(21℃)	-	-	-
生物化学的酸素要求量	mg/L		—	—	1.2	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—
化学的酸素要求量	mg/L		—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—
浮遊物質	mg/L		—	—	5.5	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—
カドミウム	mg/L		—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
シアン	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
鉛	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
ひ素	mg/L		—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—
総水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
PCB	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
四塩化炭素	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
チウラム	mg/L		—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
シマジン	mg/L		—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
ベンゼン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
塩素イオン	mg/L		—	—	19	—	—	—	—	—	25	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
塩化ビニルモノマー	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—

5) 井水水質測定結果

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			-	-	6月6日	-	-	-	-	-	12月3日	-	-	-
結果報告日			-	-	6月20日	-	-	-	-	-	12月12日	-	-	-
電気伝導率	μ s/cm		-	-	491	-	-	-	-	-	447	-	-	-
水素イオン濃度	—		-	-	6.7(24℃)	-	-	-	-	-	7.0(22℃)	-	-	-
生物化学的酸素要求量	mg/L		—	—	1.8	—	—	—	—	—	<1.0	—	—	—
化学的酸素要求量	mg/L		—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—
浮遊物質	mg/L		—	—	22.0	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—
カドミウム	mg/L		—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
シアン	mg/L		—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
鉛	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
ひ素	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
総水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
PCB	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
四塩化炭素	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
チウラム	mg/L		—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
シマジン	mg/L		—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L		—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
ベンゼン	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L		—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
塩素イオン	mg/L		—	—	25	—	—	—	—	—	19	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L		—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
塩化ビニルモノマー	mg/L		—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—

4. 残余の埋立量

単位: m³

	令和7年度
測定年月日	
測量結果	